

# BYGGPORJH

Istituto norvegese per la ricerca della costruzione edile

Sede operativa di

Oslo:

Forskningsveien 3b

Indirizzo:

Casella postale 123

Blindern

N-0314 OSLO

(Norvegia)

Telefono: Conto

+47 22 96 55 00

corrente postale: Conto

+47 22 69 94 38

corrente bancario: N.

0806 4 160495

impresa:

5084.05.10058

NO 943 813 361

"Divisione di Trondheim:

HogskolerIngen 7

Indirizzo:

H"gskoleringen 7

N-7034 TRONDHEIM

Telefono: +47 73 59 33 90

Telefax: +47 73 59 33 80

Progetto n.

08030B

Luogo e data:

Oslo (Norvegia), 18/05/1995

Responsabile di progetto/relazione redatta da:

Tore Kvande

Nome del committente:

BS Norge

Indirizzo del committente:

Casella postale 30, 5031 LAKSEVAG

Rappresentante del committente:

Roy Eide

# RELAZIONE

## MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE NEL CALCESTRUZZO DI UN AGENTE DI IMPREGNAZIONE "CONTROL"

### Descrizione sommaria:

L'Istituto norvegese per la ricerca della costruzione edile (TUE) ha misurato la profondità di penetrazione nel calcestruzzo dell'agente di impregnazione "Control".

### Metodo di misurazione

Il TUE ha eseguito la prova applicando il metodo indicato dal committente. Una serie di pozze in cima a provini di calcestruzzo con una resistenza alla compressione di 25 N/mm<sup>2</sup> sono stati riempiti con acqua addizionata con "Control" o con acqua pigmentata. Il pigmento utilizzato dal TUE ha permesso di determinare la profondità di penetrazione dopo aver diviso i provini.

### Risultati

Profondità di penetrazione misurata:           Control 195 mm  
  Acqua 45 mm

Parole di soggetto permanente: Campo di prova  Prova in laboratorio  Indagine  Calcolo  Danni

Altre parole di soggetto approvate: BETONG PÅSTRYKNINGS MJDDEL	Indirizzo dell'edificio:	Nostro riferimento interno: TOK/GD <i>10th</i> Quality assurance: AMW <i>[Signature]</i> Responsible signature: TJA <i>[Signature]</i>
	Edificio costruito nel (anno):	

Estratti o citazioni riepilogative tratte da questa relazione sono ammesse solo previa espressa autorizzazione di NBI.  
Se è necessario tradurre la relazione, NBI si riserva il diritto di approvarne il contenuto. Tutti i relativi costi saranno a carico del cliente.